

# PRÜFBESCHEINIGUNG

Auftrags-Nr.: 3352/2022/1 - BF  
*Contract No.*

07.09.2022  
STG/WOS

Auftraggeber: Würth Handelsges.m.b.H.  
*Customer* Würth Straße 1  
AT-3071 Böheimkirchen

Auftragsgegenstand: Prüfung des Fensteranschlusssystem  
*Subject* „WÜRTH EASY 2 SEAL PLUS“ gemäß ÖNORM B 5320  
und ÖNORM B 5321

Ergebnis: Bezugnehmend auf den Bericht 3352/2022/1 - BF bestätigt die  
*Result* Holzforschung Austria, dass das Fensteranschlusssystem  
„**WÜRTH EASY 2 SEAL PLUS**“, bestehend aus

- 4-seitig außen Dichtfolie Typ FLEXBAND EASY PLUS AUSSEN,
- Dichtstoff KLEBT + DICHTET TOP als zusätzliche Abdichtung des Gewerke Loches sowie der Trag- und Distanzklötze und
- 4-seitig 1K-PU-Schaum Typ FLEX-SCHAUM als Dämmung,

**die Anforderungen der ÖNORM B 5320 Abschnitt 4.8 und ÖNORM B 5321 Abschnitt 5.2. erfüllt.**

*Dies gilt ausschließlich für die Einbauposition außen rohbaubündig.*

*Hinweis: Gemäß ÖNORM B 5320 muss der Fensteranschlusses geeignet sein, eine schädliche Kondensatbildung gemäß ÖNORM B 8110-2 infolge von Diffusion zu verhindern. Das feuchte-technische Verhalten der angrenzenden Baustoffe ist für das Dampfdiffusionsverhalten ebenfalls maßgeblich.*

Geltungsdauer: --  
*Period of validity*

HOLZFORSCHUNG AUSTRIA

Dipl.-Ing. Georg Steiner  
*Bearbeitung*

Dipl.-HTL-Ing. Peter Schober  
*Abteilungsleitung*

*Dieses Dokument wurde gemäß einem HFA-internen Prozess durch die benannten autorisierten Unterzeichnenden, nachvollziehbar und dokumentiert, elektronisch freigegeben.*

*This document was approved electronically in accordance with an internal HFA process by the designated authorized signatory, traceable and documented.*