



# Prüfzentrum für Bauelemente

Dipl.-Ing. (FH) Rüdiger Müller

Fenster · windows  
Rollläden · shutters  
Türen + Tore · doors  
Fassaden · curtain walling  
Baubeschläge · building hardware

## KURZBERICHT NR. 15/06-A226-K1

Version 1.de\_Würth

Messung des Fugenschalldämm-Maßes nach ift Richtlinie SC-01 „Bestimmung des Fugenschalldämm-Maßes“ und ifz info SC-06/1

**Antragsteller** Adolf Würth GmbH & Co. KG  
Reinhold-Würth-Straße 12-17  
74653 Künzelsau-Gaisbach

**Bauart** imprägniertes vor-komprimiertes Fugendichtband;  
Dimension 40/10-20

**Produktbezeichnung** Würth Dichtungsband VKP® Trio SF

**Fugengeometrie** 1000 mm x 40 mm x 10 mm

**Prüfbericht** Prüfbericht Nr. 15/06-A226-B1, Version 1.de\_Würth vom 10.08.2015

**Ergebnis** Bewertetes Fugenschalldämm-Maß  $R_{ST,w}$  /  
Spektrum-Anpassungswerte C und  $C_{tr}$



$R_{ST,w}$  (C;  $C_{tr}$ ) = 45 (-1; -2) dB bei 10 mm Fugenbreite

**Gültigkeit** Laufzeit der oben genannten Richtlinie bzw. der darin zitierten diese Prüfung betreffenden Prüf- und Auswertennormen

Dipl.-Ing. Matthias Demmel  
Prüfstellenleiter



Stephanskirchen  
10.08.2015

M.Eng. Dipl.-Ing.(FH) Andreas Wastlhuber  
Sachbearbeiter