

DE

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Bauprodukt „ZZ-Stein 200 NE“

LE-Nr. ZZ-11-03_Art. 0893305810_00_S

1. Kenncode des Produkttyps: ZZ-Stein 200 NE
2. Chargennummer: S. Aufdruck Bauprodukt
3. Verwendungszweck: Kombi-/Kabelabschottung
4. Hersteller: Karl Zimmermann GmbH
Marconistraße 7-9
50769 Köln
Deutschland
5. Bevollmächtigter: Nicht relevant
6. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit: System 1
7. Die notifizierte Stelle MPA Braunschweig, Kennnummer 0761 hat auf Grundlage der ETAG 026-2 und der Europäischen technischen Zulassung(en) (s. Tabelle) die Erstprüfung des Bauproduktes, die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 1 vorgenommen und das (die) EG-Konformitätszertifikat(e) (s. Tabelle) ausgestellt.

| Europäische technische Zulassung | EG-Konformitätszertifikat |
|---|----------------------------------|
| ETA-10/0431 vom 25.06.2013 | 0761-CPD-0187 |
| ETA-11/0206 vom 28.06.2013 | 0761-CPD-0208 |

8. Erklärte Leistung:

| Wesentliche Merkmale | Leistung | Harmonisierte technische Spezifikation |
|---|--|--|
| Brandverhalten | Klasse E | EN 13501-1 |
| Feuerwiderstand | Klassifiziert als Bauprodukt bzw. Bausatz bis zu einer Feuerwiderstandsklasse EI 120 in Abhängigkeit von örtlichen Parametern und der Ausführung. Details siehe <ul style="list-style-type: none"> • ETA-10/0431 • ETA-11/0206 | EN 13501-2 |
| Dauerhaftigkeit und Gebrauchstauglichkeit | Nutzungskategorie Z ₁ | ETAG 026-2 |

9. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers

Köln, 17.03.2014



.....
Lars Volkmer, technischer Leiter